



ЛЕГЕНДА:

- 101 20° номер на помещение температура зима, °C
- VPS904 400W електрическо отоплително тяло с мощност 400 Вт
- 90m³/h битов вентилатор с дебит 90m³/h; Nел=0.022 kW/230V

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Електрическите отоплителни тела в тоалетни и бани са влагоустойчиво изпълнение;
- Ел. захранването на всички климатизатори е на външното тяло.
- Дължината на тръбите снопове и отвеждането на конденз от климатизаторите се определя на място.

ЧЕРТЕЖ НА ПРОЕКТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
пл. Шейновски 3

Обект:

Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация - ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
пл. "Шейновски" №3, гр. Симеоновград
УПИ I - общински съвет

Проектанти:

инж. Владимир Карапетров

Съгласували проектанти:

АРХ	арх. Виолета Караканова
СК	инж. Васил Бочуков
Ел	инж. Венцислав Георгиев
ПБ	арх. В. Караканова

ЧЕРТЕЖ:

Разпределение втори етаж

проектен код:	машаб:	фаза:	дата:	част:	лист:
SM	1 : 100	П	01.2023	ОВК	2/3

"КЮД ДИЗАЙН" ЕООД
1421, София, ул. "Бунтовник" №50
www.cude.bg ; office@cude.bg